

H. Raastad

8.62



Rapport bij de overgang van type D10-12BE/GH/GL/GM

van ontwikkeling naar proeffabricage.

K.Wassenaar.

Copie HH.: Andriesse
Boomstra
Dr. De Gier
Lauweman
Ir. Peper
Radstake *✓*
Thijssens
Weyen
Willems

4 oct. 1962.

Inhoud:

Blz.

1.	<u>Algemeen.</u>	
a.	Inleiding	
b.	Electrische verschillen t.o.v. 10-78	1 t/m 2
c.	Constructieverschillen t.o.v. 10-78	
d.	Voorlopig voorschrift	
2.	<u>Resultaten Kwaliteitslab.</u>	
a.	Opmerkingen	
b.	Meetresultaten	3 t/m 11
c.	Karakteristieken	
d.	Levensduur	
3.	<u>Eisen.</u>	
a.	L-eisen (in bewerking)	12 t/m 15
b.	F + II-eisen	
c.	Levensuurbrandvoorschrift (in bewerking)	
4.	<u>Publicatiegegevens.</u>	
a.	Target	16 t/m 22
b.	Tentative data	23 t/m 27
5.	<u>Constructiegegevens.</u>	
a.	Stuklijst	28 t/m 33
b.	Samenstellingstekening	34
c.	Enkele bijzondere onderdelen	35 t/m 41
6.	<u>Situatierapport.</u>	42 t/m 44

a. Inleiding.

GH	H
H	(= 13 D N 10), is een verbetering van de bestaande
BE	B
buis D N 10-78.	
B	

Speciaal t.a.v. uitsturing, deflectiefactor, deflectie-defocussering en rastervervorming.

b. Electrische verschillen t.a.v. D N 10-78.

Bij de instelling: $V_{g2} = 1000 \text{ V}$; $V_{g4} = 1000 \text{ V}$ en $V_{g6} = 4000 \text{ V}$:

1. Uitsturing.

De uitsturing in X-richting wordt nu volscherf i.p.v. 75 mm en in Y-richting 60 mm i.p.v. 55 mm.

2. Deflectie-factor.

De deflectiefactor in X-richting wordt gem. $\approx 28 \text{ V/cm}$ i.p.v. 34 V/cm en in Y-richting $\approx 10 \text{ V/cm}$ i.p.v. 11 V/cm .

3. Deflectie defocussering.

Uit de metingen van het Kwal.Lab. blijkt verbetering (althans de richting, er zijn nl. nog te weinig bzn. gemeten om zonder meer het resultaat als significant te kunnen beoordelen).

Maar men mag dit zeker verwachten, daar het kanon lager wordt opgelast en de buis bovendien langer is dan het type DH 10-78.

4. Rastervervorming.

De rastervervorming voldoet zeker aan de eis van het type DH 10-78. (zie metingen Kwal.Lab.).

De eis zal dan ook nauwer kunnen worden.

In de toekomst kan men nog verder gaan wanneer het gelukt de indrukmallen te corrigeren op hoek der lijnen (voornaamste vervorming). Eén mal is hiervoor in revisie, de ander wordt getest. Ook is er t.z.t. een mogelijkheid om de X-plaat afstanden te corrigeren i.v.m. percussiegeleaste beugels (in bestelling).

c. Constructie veranderingen t.o.v. DH 10-78.

De buis (en ook de ballon) is langer geworden dan het type DH 10-78 en wel de buis nom. 15 mm.

Het kanon is identiek geworden aan het type DH 7-78 met als afwijking: een toevoeging van een kapje R1 310 99.0 op centrerplaat rooster 4; de X-plaat-afstand is 2,3 i.p.v. 3,0 mm en de multiform staven zijn 104^{-1} mm.

Tevens wordt nu een "all-glass" voet toegepast met korte pennen (6 mm lang i.p.v. 9 mm lang zoals bij de DH 7-78) In de toekomst wordt ook de afsmeltpunt korter (afsmeltoventjes in bestelling).

Het kanon wordt evenals bij het type DH 7-78 laag opgelast (zonder pennen in de multiformstaven).

10.7.1962
 Ontw. Katodestraalbuizen
 HBL/AdW/RWR/62/911

D 10-12 GH Voorlopig Voorschrift.

Kanon

Indrukken met bijgeleverde mallen.

Kanon-opbouw identiek aan DH 7-78 behalve:

R1 310 98.0

a. afstand D2-platen 2,3 i.p.v. 3,0 mm. (ongebeitst)

b. aan centreerplaat R1 300 70.3 is toegevoegd een kapje R1 310 99.0 volgens tek. R1 689 80.0 (gebeitst)

c. Multiform staven 104⁻¹ mm lang zie tek. R1 188 37.0

Montage

Idem als DH 7-78, behalve het plaatstel: R1 653 65.0(bijgeleverd)

Ballon bew.

Volgens tek. R1 734 74.0

(Reparatie van de ballon op 205 ± 2 mm vanaf bovenkant scherm).

Insmelten

- a. op 296 ± 1 mm (bovenkant scherm tot onderkant plaatstel)
- b. stand snapcontact zoals bij DH 10-78.

Pompen

Zoals DH 7-78.(verlengbusjes worden bijgeleverd).

Afwerken

Zoals DH 7-78.(sweep voeten D 10-12 GH aanw.).

H.B. Laugeman.

13 DH 10

Opmerkingen metingen goedkeurings serie D 10-12 GH1 Astigmatisme correctie.

De waarden liggen gemiddeld op + 22.4 V.

2 Lekstroem g 6.

De eis is nog niet vastgesteld.

Deze moet in de loop van de proeffabricage worden bepaald.

3 Deflectie-factor.

In de X - richting ligt deze gemiddeld 1 V lager dan de target.

4 Capaciteiten.

Van de meeste capaciteiten liggen de waarden lager dan in de target vermeld.
De target kan in de loop van de proeffabricage worden aangepast.

5 Spiraalweerstand.

De eisen worden in de loop van de proeffabricage eventueel veranderd.

6 Lengte stengel.

Deze voldoet nog niet aan de gestelde maximun eis van 19 mm. Er komen nieuwe afsmeltoventjes waarmee wel aan deze eis kan worden voldaan.
De P.I.T. gaat voorlopig accoord met een stengellengte van max. 23 mm., mits de insmeltlengte hetzelfde blijft.

7 Rastervervorming.

De rastervervorming is op twee eisen gemeten, n.l. op de 10-78-eis en op een eis waarbij de tolerantie de helft is van de 10-78-eis met dezelfde afmetingen van de rechthoeken.

Op dit moment moet de buis voldoen aan de 10-78 - eis wat betreft rastervervorming. In de loop van de proeffabricage wordt onderzocht of een kleinere tolerantie voor rastervervorming kan worden aangehouden. (60x50 - 58.4x48.4) Afgezien van deze kleinere tolerantie wordt de rastervervorming gemeten met lijn.

De horizontale middellijnen van de mal moet samenvallen met de horizontale lijn (X_1-X_2 lijn) van de buis gedurende rastervervorming meting.

K. Wassenaar.

Copie HH.: Andriesse, Boomstra, Van Glabbeek,
Lauberman, Ir. Peper, Radstake,
Willems, Weijer.

Licentiehouder van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken,
Eindhoven. Vermogenvervuldiging of mededeling aan derden
in welke vorm ook is zonder schriftelijke toestemming van
de eigenaar niet toegestaan.

Eigenaar der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven.
Vervuldiging der Bekwaamte aan Dritte, in welcher
Form auch, ohne schriftliche Genehmigung der Eigentümerin
nicht gestattet.

Propriétaire de la N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken,
Eindhoven. La reproduction ou la communication à des
tiers sous quelque forme que ce soit n'est pas permise qu'avec
l'autorisation écrite de la propriétaire.

Property of the N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken,
Eindhoven. Reproduction or disclosure to third parties
in any form whatsoever, not allowed without written consent
of the proprietors.

			STEMPEL						ONTVANGEN OP						VOOR Goedkeuring proeffabricage						GEZIEN:				D 10-12 GH (13 DH 10)		
																					4.7.'62						
			Vf (V=) 6.3	Vg1 (V=) inst.	Vg2 (kV=) 1	Vg3 (V=) foc.	Vg4 (kV=) 1	Vg6 (kV=) 4	Vy1y2 (V=) 0 lijn 0 lijn 0 0 lijn lijn (60) (60) R R (80) (80) (55) (55) R R (75) (75)	Vx1x2 (V=) lijn 0 lijn 0 lijn lijn 0 0 R R (80) (80) R R (75) (75)	I k (μA)	Ig6 (μA) LJZ LJZ LJZ LJZ	Deflectie(mm)	Rastervervorming	Lineariteit (2%)	Lijnbreedte	Lijnbreedte 10-78										
			METING y x y x	y1 y2 x1 x2	y y x x mid. hoek mid. hoek (max.)	y y x x mid. hoek mid. hoek (max.)	y y x x mid. hoek mid. hoek (max.)																				
			OPM (T)																								
			SCHEMA (T)																								
BUSNUMMER			1 goed goed goed goed	goed goed goed goed	0.31 0.56 0.34 0.45	0.33 0.84 0.33 0.40																					
			4 "	" " " "	+1 <1 <1 <1	0.34 0.60 0.37 0.43	0.33 0.70 0.35 0.40																				
			6 "	" " " grens	<1 " " "	0.37 0.60 0.36 0.40	0.32 0.69 0.35 0.40																				
			7 "	" " " trap	" " " "	0.36 0.48 0.35 0.42	0.36 0.68 0.38 0.41																				
			10 "	" " grens goed	" +1 " "	0.36 0.39 0.36 0.40	0.31 0.65 0.35 0.36																				
			12 "	" " goed grens	+1 " " "	0.32 0.59 0.36 0.40																					
			14 "	" " " trap	- - - -	0.35 0.73 0.35 0.38																					
			16 "	" " " "	<1 <1 <1 <1	0.37 0.80 0.37 0.42																					
			18 "	" " " goed	" " " "	0.32 0.74 0.34 0.42																					
			22 "	" " grens "	" " " "	0.33 0.58 0.35 0.40																					
						X		0.34 0.61 0.36 0.41	0.33 0.71 0.35 0.39																		
			R		0.06 0.41 0.03 0.07	0.05 0.19 0.05 0.05																					
			X R																								
			MIN. 49 49 49 49	22.1 22.1 32.3 32.3																							
			MAX.																								
			X MIN.																								
			X MAX.																								
			R MAX.																								
			MIN.																								
			MAX.																								
			S. P. 5 STUKS 100%																								
			EISEN:																								
			BLADEN BLÄTTER FEUILLES SHEETS																								
			BLAD BLATT FEUILLE SHEET																								
			EENHEDEN mm																								
			CONCLUSIE:																								

(T) = zie RV-6-3-0/402

Goedkeuring D10-12GH

$$I_k = f(-Vg_1)$$

$$Vg_2 = Vg_4 = 1000 \text{ V}$$

$$Vg_6 = 4000 \text{ V.}$$


\bar{x}
1000

\bar{x} min

$I_k (\mu\text{A})$

- 500

100




Goedkeuring D10-12

Ig_2, Ig_4 en $Ig_6 = f(-Vg_1)$

$$Vg_2 = Vg_4 = 1000 \text{ V}$$

$$Vg_6 = 4000 \text{ V}$$




Goedkeuring D10-12

$$\frac{I_{g6}}{I_k} = f(I_{g6})$$

$$V_{g2} = V_{g4} = 1000 \text{ V}$$

$$V_{g6} = 4000 \text{ V.}$$



TYPE: 13DH10

NUMBER: 3

BATCH NR.: 8137 I

LIFE TEST CRT's
QUALITY LABORATORY EINDHOVEN
Inzender: Hr. Laugeman, afd. 22652
d.d.: 21.6.'62

TEST CONDITIONS
CONTINUE/PULSED..Op brandraamVF = 6.3 VRASTER: SAWTOOTH
Vg1 = inst. V: SCAN: ...X..Vg2= 4 g₅ 1kV:Vg3= 4kV: II : 10 uA
Vg4= V+/-f = 220/V =

Vg5= Defl. 35 x 35

REMARKS:

Doel der proef: Levensduur.

Afwijkingen van normale fabricage-buis
Aansluiting als 7-78 doch g₂ aan g₄ i.p.v.
aan g₅ bij branden.

DATE OF PRODUCTION: Week 21 '62

DATE RECEIVED: •

DATE AT LIFE TEST:
(22 HOURS A DAY)

Gewenste levensduur: 1000 uur.

DATE MEASURED	HOURS	TUBEEnr. 1) 5		2) 5			noteren		gas		Isolaties	
		V	V	-Vg ₄	Veg ₁ bij kat. 10 / uA opp.	Ik mod.	Vg ₁ eff.	kruis kwal. derh. g ₆	Δ 6.5 ncd/cm ²	5.55 /uA	Δ 25 m/uA	7 3 /uA
29.6	0	44	29	0	1090	15	3.75	geen goed	11.-	/	0.7	0.9
12.7	320	45	29	0	1020	19	3.40	" "	10.9	14	3.1	1.9
9.8	640	44	26	0	887	18	3.05	" jets naig ingebo	10.2	14	2.9	1.9
23.8	1000	44	25	0	815	19	2.8	" ingeh naig ingebo	10.-	14	2.7	1.9
29.6	0	38	21	0	690	17	2.90	geen goed	11.16	13	1	0.3
12.7	220	36	19	0	720	21	3.35	" "	11.0	15	1.4	0.6
9.8	640	35	16	0	720	19	3.50	" jets ingebo	10.3	15	1.5	1.2
23.8	1000	35	17	0	757	18	3.70	" matig ingebo.	10.1	14	0.3	1.1
Ingezet d.d. 29.6.'62	Uren per dag: 22	Week: 160	Afgenomen buisnr. 1 - 2									
Tijd voor conclusie: 23.8.'62.												

nummer	FVAR	INSTELLING - AJUSTEMENT EINSTELLUNG - ADJUSTMENT								EIS - EXIGENCE ANFORDERUNG - LIMIT				(T)	(T)
		Vf Vg2-Vg4 =Vg5	Vg6	VY1 Y2	VX1X2	Vg3	Vg1	Ig4g5 X1X2Y2	Ik	Eenheid Einheit Unit	Schaltung Diagramme Circuit	Bemerkungen Remarques Remarks			
1	Voorverwarmen	6,3						/uA	/uA	1		min			
2	Gas	6,3	300	0	0	300	-15	inst	100	Noteren	m/uA		26		
3	Voorverwarmen	7								3		min			
4	Isolatie +k/-f	7	V= 200V=							≤ 25	/uA	A2	1		
5	-k/+f	7	V= 150V=							≤ 25	/uA	A2	1		
6	+kfg4g5Y1Y2	7	V= 300V=							≤ 3	/uA	A2	2		
	-g1g2g3g6X1X2	7	V= 300V=							≤ 3	/uA	A2	2		
7	+kfg1g3X1X2	7	V= 300V=							≤ 3	/uA	A2	2		
8	-g2g4g5g6Y1Y2	7	V= 300V=							≤ 3	/uA	A2	2		
9	+kfg1g2g4Y2X1	7	V= 300V=							≤ 3	/uA	A2	2		
	-g3g5g6Y1X2	7	V= 300V=							≤ 3	/uA	A2	2		
	+kfg1g5Y2X2	7	V= 300V=							≤ 3	/uA	A2	2		
	-g2g3g4g6Y1X1														
		Vf Vg2-Vg4 =Vg5	Vg6	Vg3	Vg1	VY1Y2	VX1X2	Ig6	Ik						
		V~	kV=	kV=	V=	V=	V=	V=	/uA	/uA					
10	Voorverwarmen	7								3		min			
11	Oversp. g2	6,3	2,4	4	foc	inst	Raster		100	(T) opm. 21		A1	3		
12	Gaskruis	6,3	1	4	foc	inst	Raster		500	geen gaskruis		A1	3-4		
13	Schermkwal.	6,3	1	4	def	inst	Raster	2		Zie RV-6-4-57/410		A1			
14	Helderheid BE	6,3	1	4	foc	inst	Raster	10 40x40		≥ 1,4	med/cm²	A1	3-9		
	GH									≥ 6,5					
	GL									≥ 5,0					
	GM									≥ 2,7					
15	Blinde str.str.	6,3	1	4	foc	afkn	Raster		afl	≤ 8		/uA	A1	3-7	
							40x40								
16	Ik	6,3	1	4	foc	inst	Raster	10 40x40	afl	≤ 200		/uA	A1		
17	Lekstroom g6	6,3	1	4	foc	afkn	Raster	afl 40x40		3 - 55		/uA	A1	18	

* WIJZIGINGEN - ÄNDERUNG - MODIFICATIONS - ALTERATION

(T) ZIE - SIEHE - VOIR - SEE RV-6-4-0/403

DAT. DATE.	2.10.62					PAR PAR PAR SIGN:	Thijssen /TL	BLADEN BLÄTTER FEUILLES SHEETS:		BLAD : BLATT : FEUILLE : SHEET :	
CONTROLE - CONTROLE KONTROLLE - TEST							F	CODE Nr. TYPE	D10-12GH, /GL, /BE, /GM.		
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND.											

nummer	FVAR	INSTELLING - AJUSTEMENT EINSTELLUNG - ADJUSTMENT									EIS ANFORDERUNG - LIMIT				(T)			
		Vf $Vg2=Vg4$ $=Vg_5$	Vg6	Vg3	Vg1	VY1 Y2	VX1 X2	Ig6	Ik	Einheit	Einheit	Unit	Schema	Schaltung	Diagramme	Opmerkingen	Bemerkungen	Circuit
18	Ig3	6,3	1	4	foc	0	Raster 40x40	/	/uA	-25/+8	/uA	A1						
19	Hoek der lijnen	6,3	1	4	foc	instlijn	lijn	LJZ		89 - 91	*	A1	13-14					
20	Rasterverv.	6,3	1	4	foc	instlijn	lijn	LJZ		50x60-48,4x58,4	mm	A1	13-41					
21	Exc.	6,3	1	4	foc	inst	0	0	PJZ	\leq 4,5	mm	A1	13-15					
22	Aansluiting	6,3	1	4	foc	inst	0	1200/120	PJZ	(T) opm.20		A1	11					
23	Deflectiefact. Y	6,3	1	4	foc	inst	afl	lijn	0,5	9 - 11	V/cm	A1	15-23					
24	Deflectiefact. X	6,3	1	4	foc	instlijn	afl	0,5		25 - 31	V/cm	A1	15-23					
25	-Vg1	6,3	1	4	foc	afl	cirk	35	CJ02	25 - 61	V	A1	3					
26	Focusspanning	6,3	1	4	foc	instcirk	35	CJ2		55 - 180	V	A1	3-17					
27	Ast.correctie	6,3	1	4	foc	instcirk	35	CJ2		-45/+45	V	A1	3-28					
28	Uitsturing	6,3	1	4	foc	inst	Raster	2			A1	3-13						
									in Y-richting	> 30	mm		17-33					
									in X-richting	\sum 45	mm		31					
29	Oversp. g6	6,3	1,7	5,5	foc	inst	Raster		100	(T) opm. 21		A1	3					
30	Strooistralen	6,3	2,4	5,5	foc	inst	0	lijn		Geen strooistr.		A1	3-8					
31	Hoekverdr.	6,3	1	4	foc	inst	0	lijn	LJZ	\leq 9,5	*	A1						
32	Hoeverdr. nav.contact	6,3	1	4	foc	inst	0	lijn	LJZ	\leq 4,5	*	A1						
33	Lengte buis zonder stengel									292 - 300	mm							
34	Lengte stengel									\leq 19	mm							
35	Mechanische en uiterlijke con- trole.																	

★ WIJZIGINGEN - ANDERUNG - MODIFICATIONS - ALTERATION (T) ZIE - SIEHE - VOIR - SEE RV-6-4-0/403

DAT.	2.10.62						PAR :	TL	BLADEN :	BLAD :	
DATE:							PAR :		BLATTER :	BLATT :	
							PAR :		FEUILLES :	FEUILLE :	
							SIGN :		SHEETS :	SHEET :	
CONTROLE - CONTROLE KONTROLLE - TEST							CODE Nr.	D10-12GH, /GL, /BE, /GM.			
							TYPE				
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND.											

Nummer	FVAR	INSTELLING - AJUSTEMENT EINSTELLUNG - ADJUSTMENT								EIS - EXIGENCE ANFORDERUNG - LIMIT			(T)	(T)
		Vf $\frac{Vg2+Vg4}{2} = Vg_5$	Vg6	VY1	VX1X2 Y2	Vg3	Vg1	Ig4g5 $X1XY2$	Ik	Einheit Schema	Einheit Unit	Schaltung Diagramme	Bemerkungen Remarks	
1	Voorverwarmen	6,3							/uA	1	min			
2	Gas	6,3	300	0	0	300	-15	inst	100	Noteren	/uA		26	
3	Voorverwarmen	7								3	min			
4	Isolatie+k/-f	7	V= 220V=							< 30	/uA	A2	1	
5	-k/+f	7	V= 150V=							< 30	/uA	A2	1	
6	+kfg4g5Y1Y2 -g1g2g3g6X1X2	7	V= 300V=							< 4	/uA	A2	2	
7	+kfg1g3X1X2 -g2g4g5g6Y1Y2	7	V= 300V=							< 4	/uA	A2	2	
8	+kfg1g2g4Y2X1 -g5g5g6Y1X2	7	V= 300V=							< 4	/uA	A2	2	
9	+kfg1g5Y2X2 -g2g3g4g6Y1X1	7	V= 300V=							< 4	/uA	A2	2	
10	Voorverwarmen	7								3	min			
11	Oversp. g2	6,3	2,4	4	foc	inst	Raster		100	(T) opm. 21		A1	3	
12	Gaskruis	6,3	1	4	foc	inst	Raster		500	Geen gaskruis		A1	3-4	
13	Schermkwal.	6,3	1	4	def	inst	Raster	2		Zie RV-6-4-57/410		A1		
14	Helderheid BE	6,3	1	4	foc	inst	Raster	10 40x40		$\geq 1,3$	med/cm ²	A1	3-9	
	GH									> 6				
	GL									> 4				
	GM									> 2,5				
15	Blinde str.str	6,3	1	4	foc	afkn	Raster	afl		≤ 10	/uA	A1	3-7	
							40x40							
16	Ik	6,3	1	4	foc	inst	Raster	10	afl	≤ 200	/uA	A1		
							40x40							
17	Lekstroom g6	6,3	1	4	foc	afkn	Raster	afl		2-58	/uA	A1	18	
							40x40							
18	Ig3	6,3	1	4	foc	0	Raster			-27/+9	/uA	A1		
							40x40							
19	Hoek der lijn	6,3	1	4	foc	inst	lijnlijn	LJZ		89-91	*	A1	13-14	

★ WIJZIGINGEN - ÄNDERUNG - MODIFICATIONS - ALTERATION (T) ZIE - SIEHE - VOIR - SEE RV-6-4-0/403

DAT.	2.10.62				PAR : Thijssen	BLADEN :	BLATT :
DATE.					PAR : /TL	BLATTER :	BLATT :
					PAR : /TL	FEUILLES :	FEUILLE :
					SIGN : /TL	SHEETS :	SHEET :
CONTROLE - CONTROLE KONTROLLE - TEST						CODE Nr. TYPE	D10-12GH, /GL, /BE, /GM.

Nummer	INSTELLING - AJUSTEMENT EINSTELLUNG - ADJUSTMENT								EIS ANFORDERUNG		EXIGENCE LIMIT		(T)
	Vf	Vg2=Vg4 =Vg5	Vg6	Vg3	Vg1	YY1Y2	VXW2	Ig6	Ik	Einheit Unit	Schema Diagramme Circuit	Bemerkungen Remarks	(T)
	V~	kV~	kV~	V~	V~	V~	V~	uA	/uA				
20 Rasterverv.	6,3	1	4	foc	inst	lijn	lijn	LJZ		50x60-48,4x58,4	mm	A1	13-41
21 Exc.	6,3	1	4	foc	inst	0	0	PJZ		≤ 4,5	mm	A1	13-15
22 Aansluiting	6,3	1	4	foc	inst	0/120	0/120	PJZ		(T) opm. 20		A1	11
23 Defl.fact. Y	6,3	1	4	foc	inst	afl	lijn	~0,5		9 - 11	V/cm	A1	15-23
24 Defl.fact. X	6,3	1	4	foc	inst	lijn	afl	~0,5		25 - 31	V/cm	A1	15-23
25-Vg1	6,3	1	4	foc	afl	cirk	35	CJOZ		23 - 63	V	A1	3
26 Focusspanning	6,3	1	4	foc	inst	cirk	35	CJZ		53 - 190	V	A1	3-17
27 Ast.correctie	6,3	1	4	foc	inst	cirk	35	CJZ		-48/+48	V	A1	3-28 43
28 Uitsturing	6,3	1	4	foc	inst	Raster	2			≥ 30	mm	A1	3-13 17-33
						in Y-richting				≥ 45	mm		31
						in X-richting							
29 Oversp. g6	6,3	1,7	5,5	foc	inst	Raster		100		(T) opm. 21		A1	3
30 Strooialalen	6,3	2,4	5,5	foc	inst	0	lijn			Geen strooist		A1	3-8
31 Hoekverdr.	6,3	1	4	foc	inst	0	lijn	LJZ		≤ 9,5		A1	
32 Hoekverdr. nav.cont.	6,3	1	4	foc	inst	0	lijn	LJZ		≤ 4,5		A1	
33 Lengte buis zonder stengel										292 - 300	mm		
34 Lengte stengel										≤ 19	mm		
35 Mechanische en uiterlijke con- trole.													

★ WIJZIGINGEN - ÄNDERUNG - MODIFICATIONS - ALTERATION

(T) ZIE - SIEHE - VOIR - SEE RV-6-4-0/403

DAT.	2.10.62					PAR :	BLADEN :	BLAD :
DATE.						PAR :	BLATTER :	BLATT :
						PAR :	FEUILLES :	FEUILLE :
						SIGN:	SHEETS :	SHEET :
CONTROLE - CONTROLE						CODE Nr.		
KONTROLLE - TEST						TYPE	D10-12GH, /GL, /BE, /GM.	

(Confidential)



TARGET SPECIFICATION

(Provisional)

TYPE:

Commercial: D10-12BE.

Experimental: 13 DB 10.

DESCRIPTION: Cathode-ray tube for oscilloscopes with flat face and post-deflection accelerator by means of a helical electrode.

This type is identical to the D10-12GH (13 DH 10) except for the phosphor.

APPROVED FOR
PREPRODUCTION

A4

DAT.	16-10-62					PAR :	BLÄDEN :	BLAD :
DATE						PAR :	BLÄTTER :	BLATT :
						PAR :	FEUILLES :	FEUILLE :
					SIGN.:	SHEETS :	SHEET :	
TARGET SPECIFICATION						CODE No.	Commercial:	D10-12BE.
						TYPE	Experimental:	13 DB 10.



TARGET SPECIFICATION

Provisional

REMARK: The information included in this target specification should not be considered as final. Therefore, the reader is kindly requested not to use the target information for publication purposes.

TYPE: Commercial: D10-12GH.
Experimental: 13 DH 10.

DESCRIPTION: Cathode-ray tube for oscilloscopes with flat face and post-deflection accelerator by means of a helical electrode.

GENERAL:	Vf	6.3	V
	If	0.27-0.33	A
	C(g1-rest)	approx. 7	pF
	C(k-rest)	" 3.5	pF
	C(Y1-Y2)	1.7	pF
	C(X1-X2)	2.1	pF
	C(Y1-rest except Y2)	3.5	pF
	C(Y2-rest except Y1)	3.5	pF
	C(X1-rest except X2)	4.0	pF
	C(X2-rest except X1)	4.0	pF
	Phosphor	zinc sulphide	
	Fluorescence	green	
	Foc. method	el.static	
	Defl. method	el. static symm.	
	Angle between Y1 and Y2 traces	90 \pm 1	o
	Useful scan for a ratio of Vg6/Vg4	4	
	Y1Y2	approx. 60	1)
	X1X2	full	mm
	Post deflec. accel. helix resistance min.	50	MΩ

APPROVED FOR PREPRODUCTION

LIMITING VALUES: (design centre values)	Vg2,Vg4 max.	2000	V
	Vg2,Vg4 min.	1000	V
	Vg3 max.	1500	V
	-Vg1 max.	250	V
	+Vg1 max.	0	V
	+Vg1 peak	0	V
	V _{k/f} max.	180	V
	Wg2+Wg4 max.	6	W
	Ig3	-30 to + 10	/uA
	Vg5 max. (Isol. shield)	2200	V
	Vg6 max. (Post accel.)	6000	V
	Vg6 min.	=Vg2,Vg4	
	Ratio Vg6/Vg4 max.	4	

A 4

DAT.	1374-62	16-10-62			PAR :	BLADEN :	BLAD :
DATE					PAR :	BLÄTTER :	BLATT :
					PAR :	FEUILLES :	FEUILLE :
TARGET SPECIFICATION						SHEETS :	SHEET :
						4	1
						CODE No.	Commercial: D10-12GH.
						TYPE	Experimental: 13 DH 10



<u>TYPICAL</u>	Vg2, Vg4	1000	V
<u>OPERATIONS:</u>	Vg5 (Isol. shield) approx.	1000	V
	Vg6 (Post accel.)	4000	V
	Vg3	50 - 200	V
	Cut-off voltage	-25 to -67	V
	Defl. sensitivity Y1Y2	approx. 10	V/cm
	X1X2	" 28	V/cm
	Deviation of the linearity of deflection	2 2)	%
	Pattern distortion	2 3)	%
	Spot position (undeflected)	5	mm



<u>PHYSICAL</u>	Base	see drawing	
<u>SPECS:</u>	Bulb contact	recessed small ball cap	
	Max. diameter	102	mm
	Max. overall length	320	mm

APPROVED FOR PREPRODUCTION

NOTES:


1. The useful scan can be max. 4 mm shifted with respect to the geometric centre of the face-plate.
2. The sensitivity for a deflection of less than 75% of the useful scan will not differ from the sensitivity for a deflection at 25% of the useful scan by more than 2%.
3. With a vertical or horizontal line, which is adjusted so that the centre of the line just touches the sides of a square of 51 mm, no point of the centre of this line will be within an inscribed square of 49 mm.

DAT. 1/13/77	16-10-62			PAR :	BLADEN :	BLAD :
DATE				PAR :	BLÄTTER :	BLATT :
				PAR :	FEUILLES :	FEUILLE :
				SIGN.:	SHEETS :	HEET :
TARGET SPECIFICATION				CODE No.	Commercial: D10-12GH.	
				TYPE	Experimental: 13 DH 10	
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND.						



APPROVED FOR
PREPRODUCTION

Bottom view



Bottom view

DAT.	13-2-62	6-10-62		
DATE				

TARGET SPECIFICATION

PAR :	BLADEN :	BLAD :
PAR :	BLÄTTER:	BLATT:
PAR :	FEUILLES:	FEUILLE:
SIGN:	SHEETS :	SHEET :

CODE No. Commercial: D10-12GH.
TYPE Experimental: 13 DH 10.

APPROVED FOR
PREPRODUCTION

(Confidential) 20.



ALTERATIONS OF TARGET-SPEC. 13 DH 10.

Alterations of: 16-10-62

Sheet 1. General: Persistence..... medium, has been removed.

Sheet 1 up to sheet 5 The commercial type number (D10-12GH) has been added.
The target has been marked with "Approved for preproduction!"

DAT.	1344621	16-10-62			PAR :	BLADEN :	BLAD :
DATE					PAR :	BLÄTTER :	BLATT :
					PAR :	FEUILLES :	FEUILLE :
					SIGN.:	SHEETS :	SHEET :
TARGET SPECIFICATION					CODE No. Commercial:	D10-12GH.	
					TYPE	Experimental: 13 DH 10	
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND.							



TARGET SPECIFICATION

(Provisional)

TYPE: Commercial: D10-12GL.
Experimental: 13 DN 10.

DESCRIPTION: Cathode-ray tube for oscilloscopes with flat face and post-deflection accelerator by means of a helical electrode.

This type is identical to the D10-12GH (13 DH 10) except for the phosphor.

APPROVED FOR
PREPRODUCTION

A 4

DAT. DATE	16-10-62				PAR : PAR : PAR : SIGN:	BLADEN : BLATTER : FEUILLES : SHEETS :	BLAD : BLATT : FEUILLE : SHEET :	
TARGET SPECIFICATION					CODE No. TYPE	Commercial: Experimental:	D10-12GL. 13 DN 10.	
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN NEDERLAND								



TARGET SPECIFICATION

(Provisional)

TYPE:

Commercial: D10-12GM.

Experimental: 13 DP 10.

DESCRIPTION: Cathode-ray tube for oscilloscopes with flat face and post-deflection accelerator by means of a helical electrode.

This type is identical to the D10-12CH (13 DH 10) except for the phosphor.

APPROVED FOR
PREPRODUCTION

A 4

DAT.	16-10-62				PAR :	BLADEN :	BLAD :
DATE					PAR :	BLÄTTER:	BLATT :
					PAR :	FEUILLES:	FEUILLE:
					SIGN.	SHEETS :	SHEET :
TARGET SPECIFICATION				CODE No.	Commercial: D10-12GM		
				TYPE	Experimental: 13 DP 10.		

Type nr. D10- 12GH , GL,BE,GM
sheet 1

Date: 14.VIII.62

Tentative data D10-12GH, GL, BE, GM

Description Oscilloscope tube with flat face, post deflection acceleration by means of a helical electrode and all glass base.

<u>Screen:</u>	GH	GL	BE	GM
Colour:	green	yellowish green	blue	yellowish green
Persistence:	medium short	medium short	medium short	long
Useful screen diameter			90 mm	
Useful scan for ratio:				
Vg6/Vg4=4		x1 - x2 full scan y1 - y2 approx 60 mm		

The useful scan may vertically be shifted max. 4 mm with respect to the geometric centre of the face plate.

Heating: Indirect by A.C. or D.C.; parallel supply

Heater voltage	Vf	6.3	V
Heater current	If	0.3	A

Mechanical data:

<u>Mounting position</u>	any
The tube should not be supported by the base alone	
<u>Dimensions and connections</u>	See also sheet 5
Overall length	max. 320 mm
Screen diameter	max. 102 mm
<u>Net weight</u>	approx. 660 g
<u>Base</u>	14 pin all glass
<u>Socket</u>	Type nr. 55566
<u>Bulb contact</u>	recessed small ball cap
<u>Mu-metal shield</u>	Type nr. 55541

Capacitances:

x₁ to all other electrodes except x₂
x₂ to all other electrodes except x₁
y₁ to all other electrodes except y₂
y₂ to all other electrodes except y₁
x₁ to x₂
y₁ to y₂
grid no.1 to all other electrodes
cathode to all other electrodes

Cx ₁ (x ₂)	4.0	pF
Cx ₂ (x ₁)	4.0	pF
Cy ₁ (y ₂)	3.0	pF
Cy ₂ (y ₁)	3.0	pF
Cx ₁ x ₂	2.0	pF
Cy ₁ y ₂	1.7	pF
Cg ₁	4.0	pF
Ck	3.0	pF

Focusing:

Deflection: double electrostatic
angle between x and y traces

electrostatic
x₁-x₂ symmetrical
y₁-y₂ symmetrical
90 ± 1 °

Line width:

approx 0.35 mm

at V_{g6}=4000V, V_{g2,g4} = 1000V, I_l = 10/_μA

Helix resistance:

Post-deflection acceleration
helix resistance

min. 50 MΩ

Typical operating conditions:

Post accelerator voltage	V _{g6}	4000	V
Isolation shield voltage	V _{g5}	1000 ± 100V	1)
First accelerator voltage	V _{g2}	1000	
Sec. accelerator voltage	V _{g4}	1000 ± 50V	2)
Focusing voltage	V _{g3}	20 to 200V	
Negative grid no.1 voltage	-V _{gl}	25 to 67 V	3)
Deflection factor			
horizontal x ₁ x ₂	M _x	max. 31	V/cm
vertical y ₁ y ₂	M _y	max. 11.2	V/cm
Deviation of linearity of deflection		2	% 4)
Pattern distortion		2	% 5)
Spot position (undeflected)		5 mm radius	6)
Ratio	V _{g4/g2}	1.	

Limiting values: (Absolute maximum rating system)


Post accelerator voltage	Vg6	max. 5000	V
	Vg6	min. 1500	V
Isolation shield voltage	Vg5	max. 2200	V
First and second accelerator voltages	Vg2, Vg4	max. 2200	V
	Vg2, Vg4	min. 1000	V
Ratio	Vg6/Vg	max. 4	
Focusing voltage	Vg3	max. 1500	V
Grid no.1 voltage			
negative value	-Vg1	max. 200	V
positive value	+Vg1	max. 0	V
positive peak value	+Vg1p	max. 2	V
Peak voltage between accelerator and any deflection plate	V _{D-(g2,g4)}	max. 500	V
Voltage between cathode and heater			
cathode positive	V+k/f-	max. 200	V
cathode negative	V-k/f+	max. 125	V
Grid no.2 and 4 dissipation	W _{g2, g4}	max. 6	W
Screen dissipation	W1	max. 3	mW/cm ²
<u>Circuit design values</u>			
Focusing voltage	Vg3	50 to 200	V (per kV of Vg2, g4)
Negative grid no.1 voltage	-Vg1	25 to 67	V (per kV of Vg2, g4)
Deflection factor (per kV of accelerator voltage Vg2, g4)			
Vg6/Vg2, g4 = 4	Mx	max. 31	V/cm
	My	max. 11.2	V/cm
Grid no.1 circuit resistance	Rg1	max. 1.5	MΩ
Deflection plate resistance	I _{g3}	see note 7	
Grid no.3 current		-30 to +10	/μA

Type D10-12 GH,GL,BE,GM
sheet 4
Date: 14.VIII.62

Notes

1. In general the isolation shield voltage and the average potential of the deflection plates should be equal. Variation of the isolation shield voltage (max. $\pm 10\%$ of V_{g4}) serves to correct pincushion and barrel pattern distortion. The isolation shield is also connected to the lower end of the post accelerator helix.
2. In general the average potential of the deflection plates and grid no. 4 should be equal. For optimal sharpness it may be desirable to apply a small potential difference (max. $\pm 5\%$ of V_{g2} , $g4$) between the y plates and grid no. 4 by varying the $g4$ potential.
3. For visual extinction of the focused spot.
4. The sensitivity (for both x and y plate pairs separately) for a deflection of less than 75% of the useful scan will not differ from the sensitivity for a deflection at 25% of the useful scan by more than the indicated value.
5. With a vertical or horizontal line which is adjusted so that the centre of the line touches the sides of a square 51 mm, no points of the centre of this line will be within an inscribed square of 49 mm.
6. With the tube shielded the spot will be within a circle of 5 mm radius that is centred with respect to the tube face.
7. If use is made of the full deflection capabilities of the tube, the deflection plates will intercept part of the electron beam near the edge of the scan; hence a low impedance deflection plate drive is desirable.

Type D10-12 GH,GL,BE,GM
sheet 5
date 14.VIII.1962





Hoev. excl. uitval Menge exkl. Aussch. Quant. excl. dechets Quant excl. shrinkage	CODE No.	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION	POS
1 1 ca. 12 mm 1 90 mm 14 14 112(14x 8)mm 56(14x4) mm 203(14x14,5)mm	R1 653 65.0 57 994 58/01 01/32,5-34/2,2-2,4 59 010 62.0/01 01/9-9,5/1,6-1,8 R1 689 79.0 R1 362 72.0 N 068 JB/B1,01 N 029 JB/K0,4 N 061 JB/NO,75	PLAATSTEL Ring Loodglas 01 32,5-34 ⌀ w. 2,2-2,4 Stengel Loodglas 01 9-9,5 ⌀ w. 1,6-1,8 Toevoerdraad Pen Nidr handelskwal.hard 1,01 ⌀ +0,01 NiFeCumadr 24 DB zacht 0,4 ⌀ MnNidrhalf hard gegloeid 0,75 ⌀	1
1 40,2 mm 216 mm 40,2 mm	R1 009 83.1 P 052 ZZ/263 P 082 JB/K0,07 P 081 JB/AAO,11 X 013 26/01 X 006 07/02 X 000 06/02 X 001 68/01	BED.GLOEISPIRAAL Enkelspiraal op klos spoed 0,107 Ddr ca. 0,07 ⌀ gew.14,7-15,29 mg/ 200 mm Modr doorn 0,11 ⌀ Al.oxydesuspensie 15 Methanol en/of Aethanol en/of Butanol	2
1 1 1 8 mm 1 1 9 mm 9 mm 1 1 2x6 mm	R1 036 09.12 R1 036 08.11 R1 456 14.1J N 261 LB/1,8x1,65 N 261 LB/8x5 R1 306 25.5 R1 306 25.5/05 N 274 HS/0,1x10 N 218 HS/0,1x10 R1 167 50.3 K4 000 72.1 N 072 JK/DO,125x0,5 X 001 03/02 X 001 30/01	KATODE Katode - niet bedekt Katodeschacht Nibuis Si-act. Mn-arm 1,8 ⌀ W. 0,075 Nibuis Si-act. Mn-arm 8 ⌀ W. 1,5 Kap Kap-n.geoxydeerd en gereduceerd Niband Si-act. glanzend gebeitst 0,1x10 Niband Si-act. 0,1x10 Isolatiebuis Isolatiebuis-niet gestoakt Kersima 31b E-band 0,125x0,5 BaSrCarb.suspensie 9 Binder Nr. 5a	3
1 1 19(1½x38) mm 1 23 mm 4 32(4x8) mm	R1 634 59.0 R1 342 28.2G N 286 HS/0,15x20 R1 324 99.2H N 201 HS/0,1x24 / R1 392 53.0 N 056 JB/D1	SAM. ROOSTER 1 Roostercilinder CrNist.band 18/11 dieptr.kwal. 0,15x20 Rooster 1 Niband dieptr. 0,1x24 Pen CrNist.dr. zacht bl. 1 ⌀	4
/- Zolang niet voorradig mag geleverd worden Z9 986 93			
DAT. DATE	4.9.62	PAR Vd.Velder PAR : NC PAR : SIGN.:	BLADEN BLATT FEUILLES SHEETS : 6
STUKLIJST - NOMENCLATURE STUCKLISTE - PARTLIST		CODE No. TYPE	E5.0 D10-12GH
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND			

Hoev. excl. uitval Menge exkl. Aussch. Quant. excl. dechets Quant excl. shrinkage	CODE No.	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION	POS	FVAR
1 1 34 mm 1 20 mm 8 64(8x8)mm	R1 634 58.0 R1 308 25.0G N 286 HS/0,25x36 R1 309 78.0 N 286 HS/0,1x20 R1 392 53.0 N 056 JB/D1	SAM. ROOSTER 2 Rooster 2 CrNistband 18/11 dieptr.kwal.0,25x36 Diafragma - rooster 2 CrNistband 18/11 dieptr.kwal.0,1x20 Pen CrNistdr. zacht 1φ	5	
1 1 27,5 mm 8 48(8x6)mm	R1 634 52.5G R1 342 47.5G N 286 HS/0,75x30 R1 392 51.0 N 056 JB/D1	SAM. ROOSTER 3 Rooster 3 CrNist.band 18/11 dieptr.kwal. 0,75x30 Pen CrNist.dr.zacht 1φ	6	
1 1 33 mm 4 24(4x6)mm	R1 634 30.0 R1 342 40.0 N 286 HS/0,5x33 R1 392 51.0 N 056 JB/D1	SAM. ROOSTER 4 Rooster 4 CrNistband 18/11 dieptr.kwal.0,5x33 Pen CrNidr. zacht 1φ	7	
2	R1 679 96.0	SAES-GETTER	8	
2 2 2 24(2x12)mm 2 50(2x25)mm	R1 689 13.0G R1 689 12.0G R1 306 93.1G R 599 HS/0,5x41 R1 337 11.3G R 599 HS/0,5x5	SAM. Y-AFBUIGPLAAT Sam. Y-abbuigplaat Y-abbuigplaat NiCuband dieptr. 0,5x41 Beugel NiCuband dieptr. 0,5x5	9	
2 2 2 75(2x37,5)mm 2 50(2x25)mm 2 43(2x21,5)mm	R1 689 15.2G R1 689 14.2G R1 306 94.2H N 286 HS/0,5x32 R1 337 11.3G R 599 HS/0,5x5 R1 397 43.1 N 056 JB/D1	SAM. X-AFBUIGPLAAT verv.door .6G Sam. X-abbuigplaat verv.door .6G X-abbuigplaat CrNistband 18/11 dieptr.kwal.0,5x32 Beugel-verv. door R1 396 98.2 NiCuband dieptr. 0,5x5 Beugel - voor X-abbuigplaat CrNistdr zacht 1φ	10	
1 23 mm	R1 308 28.1G N 053 HS/0,15x43	AFSCHERMPLAAT CrNistband hard 0,15x43	11	
2 16(2x8) mm	R1 288 10.0G N 053 HS/0,25x22	AFSCHERMPLAAT-voor getter CrNistband hard 0,25x22	12	
1 1 35 mm 1 1 mm	R1 689 80.0 R1 300 70.3 N 053 HS/0,5x43 R1 310 99.0 R1 310 98.0 N 286 HS/0,25x..	SAM. CENTREERPLAAT Centreerplaat CrNistband hard 0,5x43 Kap Kap-n. gebeitst CrNistband 18/11 dieptr.kwal.0,25x..	13	
DAT. DATE	4.9.62	PAR vd. Velder PAR : NC SIGN.:	BLADEN BLÄTTER : FEUILLES : SHEETS :	BLAD BLATT : FEUILLE : SHEET : 2
STUKLIJST - NOMENCLATURE STÜCKLISTE - PARTLIST			CODE No. TYPE	E5.0 D10-12GH
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND				


Hoev. excl. uitval Menge exkl. Aussch. Quant. excl. dechets Quant excl. shrinkage	CODE No.	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION	POS	FVAR
1 35 mm	R1 300 73.2 N 053 HS/0,5x43	CENTREERPLAAT CrNistband hard 0,5x43	14	30
8 162,4(8x20,3)mm	R1 307 72.3 N 053 HS/0,25x3	CENTREERVEER CrNistband hard 0,25x3	15	
1. 1 3 27(3x9)mm	R1 651 25.23G/55 R1 651 25.23G 65 009 57/50 N 072 JB/E1,2	SAM. MICAPLAAT / Sam. micaplaat (ongepompt) Balk E-draad 1,2φ	16	Groep 8
1 1 1 1 1 2 2	R1 651 24.20G R1 070 56.11H R1 070 55.0 K 305 ZZ/026VC K 305 ZZ/016VC X 015 43 R1 070 51.11H R1 070 50.0	Sam. micaplaat (2e stadium) Afschermmica-onder Afschermmica-onder n. bedekt Mica 0,140-0,185 nr.6 klasse 2 Blokmica 0,1-1,5 nr.6 klasse 2		Groep 8
	K 305 ZZ/026VC K 305 ZZ/016VC X 015 43	Mg oxydesuspensie 2		
	R1 070 46.11H R1 070 45.0 K 305 ZZ/026VC K 305 ZZ/016VC X 015 43	Tussenmicaplaat Tussenmicaplaat-n. bedekt Mica 0,140-0,185 nr.6 klasse 2 Blokmica 0,1-1,5 nr.6 klasse 2		Groep 2a
	R1 414 48.6 N 347 LB/1,5x1,3 N 347 LB/8x5	Mg oxydesuspensie 2		
1 1 1 2 mm	R1 651 23.17G R1 071 81.5G R1 071 80.0 K 305 ZZ/066VC K 305 ZZ/016VC X 015 43	Buis (bevestigingsoog) Nibuis 98,5 1,5φ w. 0,1 Nibuis 98,5 8φ w. 1,5 Sam.micaplaat (1e stadium)		Groep E
	R1 414 46.4 N 347 LB/1,5x1,3 N 347 LB/8x5	Afschermmica-midden Afschermmica-midden n. bedekt Mica 0,375-0,425 nr.6 klasse 2 Blokmica 0,1-1,5 nr.6 klasse 2		Groep 2a
		Mg oxydesuspensie 2		
		Buis (bevestigingsoog)		
		Nibuis 98,5 1,5φ w. 0,1		
		Nibuis 98,5 8φ w. 1,5		
4 4	R1 188 37.0 R1 997 49.2	ISOLATIESTAAF Isolatiestaaf (Multiform)	17	
2 66(2x33)mm	R1 396 48.0 R 600 JK/B0,5x2	BEUGEL - voor getter NiCudr. hard 0,5x2	18	
2 12(2x6) mm	R1 309 33.0 N 053 HS/0,25x3	BEUGEL - voor afschermplaat CrNistband hard 0,25x3	19	
1 10 mm	R1 396 37.0 R 600 JK/B0,5x2	BEUGEL - voor afschermplaat NiCudr. dieptr. 0,5x2	20	
/- Zie stuklijst voor intern gebruik				
DAT. DATE	4.9.62	PAR PAR PAR SIGN.	v.d. Velden BLÄTTER : NC FEUILLES : SHEETS :	BLAD : BLATT : FEUILLE : SHEET : 3
STUKLIJST - NOMENCLATURE STUCKLISTE - PARTLIST			CODE No. TYPE	E5.0 D10-12GH
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND				



Hoev. excl. uitval Menge exkl. Aussch. Quant. excl. dechets Quant excl. shrinkage	CODE No.	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION	F	
1 12 mm	R1 397 30.1 R 600 JB/FO,75	BEUGEL - voor rooster 1 NiCudr. hard gericht 0,75¢	21	
1 mm	R1 397 27.0 R 600 JB/FO,75	BEUGEL - voor rooster 2 NiCudr. hard gericht 0,75¢	22	
1 mm	R1 397 28.0 R 600 JB/FO,75	BEUGEL - voor rooster 3 NiCudr. hard gericht 0,75¢	23	
1 mm	R1 397 29.0 R 600 JB/FO,75	BEUGEL - voor rooster 4 NiCudr. hard gericht 0,75¢	24	
1 45 mm	65 283 13 R 600 JK/BO,1x1	BAND - voor gloeispiraal NiCudr. hard 0,1x1	25	
1 30 mm	65 283 64 R 600 JK/BO,1x1	BAND - voor katode NiCudr. hard 0,1x1	26	
2 106(2x53)mm	65 183 28 R 600 JB/FO,75	BALK - voor Y-afbuigplaat NiCudr. hard gericht 0,75¢	27	
1 85 mm	65 183 49 R 600 JB/FO,75	BALK - voor X-afbuigplaat NiCudr. hard gericht 0,75¢	28	
1 97 mm	65 183 53 R 600 JB/FO,75	BALK - voor X-afbuigplaat NiCudr. hard gericht 0,75¢	29	
2 24(2x12)mm	65 283 29 R 600 JK/BO,25x1	BAND-voor Y-afb.pl.en centreerpl. 30 NiCudr. hard 0,25x1	30	
1 15 mm	65 283 32 R 600 JK/BO,25x1	BAND - voor Y-afbuigplaat NiCudr. hard 0,25x1	31	
2 48(2x24)mm	65 283 37 R 600 JK/BO,25x1	BAND - voor X-afbuigplaat NiCudr. hard 0,25x1	32	
1 85 mm	65 283 31 R 600 JK/BO,25x1	BAND - voor centreerplaat NiCudr. hard 0,25x1	33	
4 4 mm	R1 287 56.0G R 600 JK/BO,05x2,5	PLAAT NiCudr. hard 0,05x2,5	34	
1 15 mm	65 283 32 R 600 JK/BO,25x1	BAND - voor g4-centreerplaat NiCudr. hard 0,25x1	35	
DAT. DATE	4.9.62	PAR PAR Vd. Velder PAR SIGN.: NC	BLADEN BLÄTTER FEUILLES SHEETS	BLAD BLATT FEUILLE SHEET
STUKLIJST - NOMENCLATURE STUCKLISTE - PARTLIST			CODE No. TYPE	E5.0 D10-12GH
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND				

Hoev. excl. uiltal Menge exkl. Aussch. Quant. excl. dechels Quant excl. shrinkage	CODE No.	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION	POS	FVAR
1	R1 734 74.0	SAM. BALLON	36	
1	64 162 98.2/168	Ballon 168 glas		
1	R1 651 30.0G	Snapcontact		
1	R1 683 97.0G	Snapcontact-n. geëmailleerd		
1	R1 328 57.0G	Kom		
16 mm	N 238 HS/0,3x17	NiCrFeband 47/5 dieptr. kwal. 0,3x17		
1	R1 458 07.0	Contactknop		
	N 059 AB/3	MnNist. hard 36 ±0,03		
	R1 287 75.0G	Bed. soldeerplaat		
2 mm	R 493 HS/0,4x2	CuNisold. band Mn1100 0,4x2		
16 mg	X 001 56	Boraatglaspoeder		
	X 020 82	Glaspoeder 157 susp. 1 (K478)		
	X 043 99	Fluorescentiescherm		
	X 000 95/01	Fluorescentiepoeder K345		
	X 004 90/04	Bariumnitraatopl. 5%		
	Z 141 58	Kaliumsilicaat		
	X 013 41	Polyvinylalcoholverf zwart R148		
	X 041 61	Grafietsuspensie 660B		
		Vanadiumoxydesuspensie		
Z 400 10		ALUMINIUMSTEMPELVERF	37	
DAT. DATE	4.9.62	PAR vd.Velder PAR : NC SIGN.:	BLADEN BLATTER : FEUILLES : SHEETS	BLAD : BLATT : FEUILLE : SHEET
STUKLIJST - NOMENCLATURE STÜCKLISTE - PARTLIST		CODE No. TYPE	E5.0 D10-12GH	
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND				

Hoev. excl. uitval Menge exkl. Aussch. Quant. excl. dechets Quant excl. shrinkage	CODE No.	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION	POS
		<u>ONDERSTAANDE ONDERDELEN ZIJN VOOR INTERN GEBRUIK</u>	
		Voor vacuumverpakking per 400 mica's	
1	64 160 60.1/08	Ballon	
1	12 841 38	Kurk	
100 mm	08/6,5-7,25/0,8-1,1	Buis	
<hr/>			
		Voor reparatie per 10 buizen	
3	64 162 91.0/168	Hals 168 glas	
<hr/>			
DAT. DATE	4.9.62	PAR PAR SIGN.: yd. Veldet NC	BLADEN : BLATT : FEUILLES : SHEETS :
STUKLIJST — NOMENCLATURE STÜCKLISTE — PARTLIST	CODE No. TYPE	E5.0 D10-12GH	
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND			








FVAR BEWERKING - USINAGE BEARBEITUNG - OPERATION		MACH. MASCH. MACH.	GEBEDSCHAP WERKZEUGE OUTILS - TOOLS
Alle bewerkingen vlg. R1 310 98	RV-3-5-52/17	Voor app. zie	RV-3-5-52/17
R1 310 99 Elektrolytisch beitsen			

22673		22610		mm CrNist. band 18/11 dieptr. kwal. N 286 HS/0,25x.. 0,25x..				NETTO GEW. POIDS NET NET WEIGHT			
Hoev. excl. mitval Menge excl. Aussch Quant. excl. déchets Quant. excl. shrinkage		Omschrijving UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION		CODENR.	GEW. EXCL. ULTRAVL GEW. EXCL. RUSSCH POIDS EXCL. DECHETS WEIGHT EXC. SHRINKAGE						
\sim 0 00 000 080 000 000	NORM STAND. D 28 NORME	25 = $\pm 0,2$ 25,0 = $\pm 0,02$ norm 25 = ± 1 25,0 = $\pm 1,01$ STAND D 29 25 = $\pm 0,05$ 25,0 = $\pm 0,005$ NORME			44, H6, h7, h9, h11 P7, H4, H6, G4, G7, F8, E9, E11 NORM STAND. D 11 NORME						
ROUWHEID ROUGHNESS RUGOSITE RAUHEIT	SCHAAL SCALE ÉCHELLE MASST	PROJ. EUROP.	ENH. UNIT UNITE EINHEIT	GET-DRAWN DESS-GEZ							
			mm								
KAP		DAT. DATE	4.9.62	R1 310 98.		0					
Gebr.o.a. ins:				R1 310 99.		0					
VERV.-SUPERS. REMPL.-ERS.		1A 837 91.2									
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND											



FVAR BEWERKING - USINAGE
BEARBEITUNG - OPERATION

Alle controles vlg. RV-3-5-52/17
Pest 2 op pest 1 lassen

Voor app. zie

Lasapparaat
Lasmal

RV-3-5-52/17

MACH.
MASCH.
MACH.

GEREEDSCHAFT
WERKZEUGE
OUTILS - TOOLS

Vlak voor montage wordt het onderdeel nog als volgt behandeld:
Wassen in gasoline RV-3-5-69/404

Reduceren RV-3-5-74/406 Elektrische blankgloeienv. RV-3-5-24/401

✓ Lasmal na elke 100 stuks controleren met kaliber 9M

✓ Controleren met kaliber 9M

NETTO GEW.
POIDS NET
NET WEIGHT

22629 | 22629 | 22614

1 Kap
1 Centreerplaat

R1 310 99.0
R1 300 70.3

2
1

Hoev. excl. uitval
Menge excl. Aussch
Quant. excl. déchets
Quant. excl. shrinkage

OMSCHRIJVING
UMSCHREIBUNG
DESIGNATION
DESIGNATION

GEW. EXCL. UITVAL 0.00
GEW. EXCL. AUSSCH
POIDS EXCL. DECHETS
WEIGHT EXC SHRINKAGE

NORM STAND D 28
25 ± 1 25.0 0.1 25.00 0.1 25.00 NORM STAND D 29
25 0.5 25.0 0.5 25.00 0.5 25.00 NORM STAND D 29
N4 N6 N7 R9 R11 P7 H4 H6 G4 G7 F8 E7 E11 NORME

ROUWHEID
ROUGHNESS
RUGOSITE
RAUHEIT

SCHAAL
SCALE
ÉCHELLE
MAST

PROF. EUROPE
CUTTING
CUTTING
CUTTING

GEZ. DRAWN
DRSS - GEZ
NORM
STAND D 27

DAT.
DATE

4.9.62

R1 689 80.


0

SAM. CENTREERPLAAT

VERV.-SUPERS
REEMPL.-ERS 1A 846 08.2

N.V. PHILIPS' GLOBELAMPENFABRIKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND

Begrenzing moet zo recht mogelijk zijn en haaks op de lengte as van de ballen staan





FVAR	BEWERKING - USINAGE BEARBEITUNG - OPERATION	MACH. MASCH. MACH.	GEREEDSCHAP WERKZEUGE OUTILS - TOOLS
Post 1 wassen	RV-3-6-56/413	Voor app. zie	RV-3-6-56/413
Post 2 aanbrengen	RV-3-6-68/412	Voor app. zie	RV-3-6-68/412
Post 4 in hals en conus aanbrengen	RV-3-6-67/415A	Voor app. zie	RV-3-6-67/415A
Uitstoken	RV-3-6-67/415B	Voor app. zie	RV-3-6-67/415B
Post 3 aanbrengen	RV-3-6-67/406	Voor app. zie	RV-3-6-67/406
Post 5 aanbrengen	RV-3-6-67/407	Voor app. zie	RV-3-6-67/407
Uitstoken	RV-3-6-61/402A	Voor app. zie	RV-3-6-61/402A
Controleeren	RV-3-6-61/402B	Voor app. zie	RV-3-6-61/402B

22629	Vanadiumoxydesuspensie	X 041 61	5
Grafietsuspensie	X 013 41	4	
Polyvinylalcoholverf zwart R148	Z 141 58	3	
Fluorescentiescherm		2	
Bariumnitraatopl. 5%	X 000 95/01		
Kaliumsilicaat	X 004 90/04		
Fluorescentiespoeder K345	X 043 99		
Ballon	64 162 98.2/168	1	
Hoev. excl. uitval Menge excl. Aussch Quant. excl. dechets Quant. excl. shrinkage	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION	CODENR.	GEW. EXCL. UITVAL 0/00 GEW. EXCL. AUSSCH. POIDS EXCL. DECHETS WEIGHT EXC SHRINKAGE
~ O O O O O O O O O O V V V V V V V V V V V V	NORM STAND D 28 NORME	25 = ± 2 24.0 ± 0.2 25.00 ± 0.01 NORM 25 = ± 1 25.0 ± 0.5 25.00 ± 0.01 STAND D 29 25 = ± 0.5 25.0 ± 0.05 25.00 ± 0.005 NORME	h4. h6. h7. h9. h11 P7. H4. H6. G4. G7. F8. E9. E11 NORME
RUWHEID ROUGHNESS ROUGOSITE RAUHET	SCHAAL SCALE ÉCHELLE MASS	PROF. EUROP. 1:10 1:10 mm GET. DRAWN DESS.-GEZ	NORM STAND D 17 NORME
Gebr.o.a. ins: VERV.-SUPERS REEMPL.-ERS	DAT DATE 4.9.62	R1 734 74.	0
	1A 801 05.1		

 BEWERKING - USINAGE BEARBEITUNG - OPERATION	MACH. MASCH. MACH.	GEREEDSCHAP WERKZEUGE OUTILS - TOOLS
Vlak vóór montage wordt het onderdeel nog als volgt behandeld:		

Electrolytisch beitsen RV-3-6-59/401
Stroom: 8A
Tijd: 13-20 sec.



22843A			R1 689 79.0	3
14	Toevoerdraad			
1	Stengel		59 010 62.0/01	2
1	Roefel		57 994 58/01	1
Hoev. excl. uitval Menge excl. Aussch Quant. excl. déchets Quant. excl. shrinkage	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESIGNATION DESIGNATION	CODENR	GEW EXCL UITVAL 0/00 GEW EXCL AUSSCH: POIDS EXCL DECHETS WEIGHT EXC SHRINKAGE	POS.
~ O OOO OOO OOO OOO V VVV VVV VVV VVV	NORM STAND D 28 NORME	25 - 8 25.0 - 0.2 25.00 - 0.01 STAND D 29 25 - 1 25.0 - 0.1 25.00 - 0.005 NORME	44, H6, 57, H9, H11 P7, H4, H6, G4, G7, F8, E9, E11	NORM SEIAD D 17 NORME
RUWHEID ROUGHNESS RUGOSITE RAUHEIT	SCHAAL SCALE ECHELLE MASST	PROL. EUROPE mm	GET - DRAWN DESS. - GEZ	
		DAT DATE 4.9.62		
PLAATSTEL			R1 653 65.	0
Gebr.e.a. int:				
VERV. - SUPERS REMPL. - ERS			1A 810 70.0	
N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND				



BEWERKING - USINAGE
BEARBEITUNG - OPERATION


MACH.
MASCH.
MACH.

GEREEDSCHAP
WERKZEUGE
OUTILS - TOOLS

39.

Draad richten en afsnijden in stukken van ca. 3,8 m		Richt-afsnijautomaat	RV-2-3-4/7
Afrallen		Dubbele pennenafrolaat	RV-3-5-5/9
Reinigen in per Trommelen	RV-3-5-63/3	Per-reinigingsinst.	
Spoelen in water en dregen		Trommel type F	RV-3-5-13/6
Stoken op 850°C in vechtig Brmg ged. 60 min.		Reductie-oven	RV-3-5-24/1
Buigmoment meten eis: 0,22-0,35 kg/cm bij 15° doorbuiging en 2 inch-pound belasting		Tinius Ollsen	
		Stiffness tester	

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.



Deze afmeting mag, rend de omtrek van iedere pen afzonderlijk, binnen de aangegeven grenzen variëren. Dit oppervlak van de pen moet bol of conis zijn; de onderkant mag geen scherpe punt vertonen.

2 2 4 1 2	2 1 3 2 1	2 2 4 1 1
-----------	-----------	-----------

8 mm	Nidr.handelskwal.hard 1,01 ± 0,01	N 068 JB/B 1,01
------	-----------------------------------	-----------------

Hoev. excl. uitval
Menge excl. Aussch
Quant. excl. dechets
Quant. excl. shrinkage

OMSCHRIJVING
UMSCHREIBUNG
DESIGNATION
DESIGNATION

CODENR.

GEW. EXCL. UITVAL 0/00
GEW. EXCL. AUSSCH.
POIDS EXCL. DECHETS
WEIGHT EXC SHRINKAGE

pos.

~	O	OO	OOO	OO	OO	NORM STAND. D 28 NORME	25 = ± 2 25,0 = ± 0,2 25,00 = ± 0,02 NORM 25 = ± 1 25,0 = ± 0,1 25,00 = ± 0,01 STAND D 29 25 = ± 0,5 25,0 = ± 0,05 25,00 = ± 0,005 NORME
~	V	VV	VVV	VVV	VVV		

h4, h6, h7, h9, h11	NORM STAND. D 17 P7, H4, H6, G4, G7, F8, E9, E11
---------------------	--

RUWHEID ROUGHNESS RUGOSITE RAUHEIT	SCHAAL SCALE ECHELLE MASST	PROJ. EUROP. PROJECTIE PROJEKT PROYECCION	EENH. UNIT UNITE EINH.	mm	GET. - DRAWN DESS. - GEZ
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	----	-----------------------------

5:1



DAT. DATE	4.9.62
--------------	--------

R1 362 72.

0

Gebr.o.a.in:
VERV.-SUPERS
REEMPL.-ERS.

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND



BEWERKING - USINAGE
BEARBEITUNG - OPERATION

MACH.
MASCH.
MACH.

GEREEDSCHAP
WERKZEUGE
OUTILS - TOOLS

Pesten 1,2 en 3 samenlassen


Electrodenlasmachine

Controleeren

RV-3-5-52/10

RV-3-5-10/10

Opm: Veerraad NiFeCumadraad en afgewerkte toevoerdraden bewaren in een verwarmde kast



NETTO GEW.
POIDS NET 0/00
NET WEIGHT

2 2 4 1 2

14,5 mm	MnNidr hard gericht 0,75	N 061 JB/F 0,75	3
4 mm	NiFeCumadr. 24 DB zacht 0,46	N 029 JB/K 0,4	2
1	Pen	R1 362 72.0	1

Hoev. excl. uitval
Menge excl. Aussch
Quant. excl. déchets
Quant. excl. shrinkage

OMSCHRIJVING
UMSCHREIBUNG
DESIGNATION
DESIGNATION

CODENR.

GEW. EXCL. UITVAL 0/00
GEW. EXCL. AUSSCH.
POIDS EXCL. DECHETS
WEIGHT EXC SHRINKAGE

POS.

~ ○ ○○ ○○○ ○○○ ○○○	NORM STAND. D 28 NORME	25 = ± 2 25.0 = ± 0.2 25.00 = ± 0.02 NORM 25 = ± 1 25.0 = ± 0.1 25.00 = ± 0.01 STAND D 29 25 = ± 0.5 25.0 = ± 0.05 25.00 = ± 0.005 NORME	h4, h6, h7, h9, h11 P7, H4, H6, G4, G7, F8, E9, E11	NORM STAND. D 17 NORME
--------------------	------------------------------	--	--	------------------------------

RUWHEID
ROUGHNESS
RUGOSITE
RAUHEIT

SCHAAL
SCALE
ECHELLE
MASST

5:1

PROJ. EUROP.

EENH.
UNIT
UNITE
EINH.

mm

GET. - DRAWN
DESS.-GEZ

DAT.
DATE

4.9.62

TOEVOERDRAAD

R1 689 79.

0

Gebr.o.a. in:

VERV.-SUPERS.
REEMPL.-ERS.

1A 812 89.0

N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND




BEWERKING - USINAGE
BEARBEITUNG - OPERATION

MACH.
MASCH.
MACH.

GEREEDSCHAP
WERKZEUGE
OUTILS - TOOLS

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third party
in any form whatever is not permitted without written authority from
the proprietors.



NETTO GEW.
POIDS NET 0/00
NET WEIGHT

22629

1

Isolatiestaaf

R1 997 49.2

Hoev. excl. uitval
Menge excl. Aussch
Quant. excl. déchets
Quant. excl. shrinkage

OMSCHRIJVING
UMSCHREIBUNG
DESIGNATION
DESIGNATION

CODENR.

GEW. EXCL. UITVAL 0/00
GEW. EXCL. AUSSCH.
POIDS EXCL. DECHETS
WEIGHT EXC SHRINKAGE

POS.

\sim	O	OO	OOO	OOO	OOO	NORM STAND. D 28	$25 = \pm 2$ $25.0 = \pm 0.2$ $25.00 = \pm 0.02$ NORM $25 = \pm 1$ $25.0 = \pm 0.1$ $25.00 = \pm 0.01$ STAND. D 29 $25 = \pm 0.5$ $25.0 = \pm 0.05$ $25.00 = \pm 0.005$ NORM	h4, h6, h7, h9, h11 P7, H4, H6, G4, G7, F8, E9, E11	NORM STAND. D 17
--------	---	----	-----	-----	-----	---------------------	--	--	---------------------

RUWHEID
ROUGHNESS
RUGOSITE
RAUHEIT

SCHAAL
SCALE
ECHELLE
MASST

PROJ. EUROPE

EENH.
UNIT
UNITE
EINH.

GET. - DRAWN
DESS. - GEZ

POS.

DAT. DATE			
4.9.62			

R1 188 37.

0

VERV. - SUPERS.
REPL. - ERS.

1A 822 98.1

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, NEDERLAND

SITUATIE RAPPOR T.

Vrijgegeven: Goedkeuring voor proeffabrikage

Type: D10-12 GL
BE

Datum vergadering: 23 aug. 1962

Aanw. HH: Boomstra, v.d. Bolt, de Boer, Laugeman, Peper, Radstake, Vermeulen,
Wassenaar, Weyer, Willems.

		Opmerkingen.	Te beh. doc
A.	<u>Algemeen:</u> Verbetering van de bestaan- <ul style="list-style-type: none"> 1. Omschrijving: de buis ^H DN 10-78 ^B 2. Ontw. type nr: 13 DH 10 3. Comm. type nr: D 10-12 GH 4. Ontwikkeld op initiatief van: C.A. 5. Budget nr: OK 385 6. Ontw. gestart d.d: febr. '62 7. Vrijgegeven voor proeff. d.d: -- 		
B.	<u>Publicatie- en meetgegevens.</u> <ul style="list-style-type: none"> 1. Target spec. d.d: 13-2-'62 2. Voorl. public. gegevens: 24-3-'62 d.d: 3. Def. public. gegevens: -- d.d: 4. Concept meeiteisen d.d: zie target 5. Lab. eisen d.d: in bew. 6. F.+II eisen d.d: in bew. 		W. W. W.
C.	<u>Constructie + fabricage gegevens.</u> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tekeningen + samenstellingen: d.d: 27.6.'62 2. Montage voorschrift kanon: d.d: voorl. voorschrift 10.7.'62 3. Ballon bewerkingsvoorschriften: H d.d: zie DN 10-78 ^B d.d: d.d: d.d: H 4. Pompvoorschrift: zie DN 10-78 B d.d: H 5. Afvonkvoorschrift d.d: zie DN 10-78 Brandvoorschrift d.d: " B " Sweepvoorschrift d.d: " " 6. Glaskeuringsvoorschrift d.d: " 	Toevoegen 14 pens-buishouder (lengte pennen 6 mm) type 55566 Reden: bescherming pompstengel tevens bruikbaar in set. HBL/AdW/RWR/62/911	L

D. Onderdelen situatie.

1. Metalen onderdelen gemaakt/geleverd
door: B.M. - Ir. ten Seldam
2. Gecodeerd: R1
Te wijzigen onderdelen: geen
3. Glasonderdelen gemaakt/geleverd
door: Glasfabriek

E. Montage gereedschap. zie DH7-78 + lasmal voor kapje g4
Provisorisch/Definitief. volgens R1 310 98.0

Voorl. lasmal ontw. Def.
lasmal voor afd. 22629 L

Nog te wijzigen: geen

F. Bijzondere apparatuur. Lasmal volgens
R1 310 98.0

G. Sterkte onderzoek. zie DN7-78 & DN10-78
H H
B B

D 10-12 GH:
6 stuks - 3 goed tot 5,2 A.T.A.
- 1 sprong bij 4,5 A.T.A.
- 2 " bij 5,2 A.T.A.
eis 3,2 A.T.A.
conclusie: goed

H. Verpakking. in bew. (doos 10-78 met losse
hoekrollen)

I. Kostprijs.

1e kostprijs calculatie d.d: 1.8.'62

Gecalculeerd door: Mr. Stolte

Bij jaarserie van: 1000 stuks.

Prijs excl. I.K: f. 49,40

2e kostprijs calculatie d.d:

Gecalculeerd door:

Bij jaarserie van: stuks.

Prijs excl. I.K:

J. Resultaten proeffabricage.

- ~~1. Voorgecalculeerde uitval: %~~
- ~~2. Aantal ingesmolten buizen:~~
- ~~3. Aantal afgeleverde buizen:~~
- ~~4. Optrengst proeffabricage:~~
- ~~5. Conclusie:~~

K. Resultaten levensduur.

1. Pract. bedrijfsomstandigheden.

Spanning: Vg2 Vg4 Vg6
1000 1000 4000 Volt

Stroom: 10 μ A

2. Levensduur testcondities.

Spanning: idem als 1

Stroom: 10 μ A; raster 35x35 mm

3. Geplande levensduur: 1000 uur.

4. Resultaten levensduurproeven:

proefnr. 8137 - 3 stuks 21.6.'62

zie verder DH 7-78

L + W

12.7 - 320 uur - goed

9.8 - 640 uur - goed

23.8 - 1000 uur - goed

L. Ostrooi situatie.M. Zwakke punten.

1. Scherm: niet bekend

2. Electrisch: " "

3. Mechanisch: " "

N. Bijzonderheden vrijgave serie.

Afsmelting korte punt wacht op afsmeltoventjes
(in bew.)


Voorlopig mag lange punt (< 21 mm) geleverd worden mits afstand scherm-onderkant plaatstel niet veranderd.


O. Conclusie.


Buis vrijgeven voor: Proeffabrikage

Aantal: --

acc. Ontw. 

acc. Kwal. Lab. 

gez. (proef) fabricage. 

gez. C.A. 

P. Opmerkingen.